

Prüfbericht zum Überwachungsvertrag WHG 512/24

über die Durchführung der Überwachung des Fachbetriebs nach § 62 Anlagenverordnung (AwSV)

Prüfberichts-Nr.: 4183017

Datum der Überwachung: 04.03.2024

Fachbetrieb

NT Service GmbH
Behlendorf
Baathstraße 6b
15518 Steinhöfel

Tätigkeiten des Fachbetriebes

Reinigen und Stilllegen von

- Anlagen zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden Stoffen
- Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden von wassergefährdenden Stoffen

Arbeitsumfang

- Arbeiten an Anlagen mit Explosionsgefährdungen nach BetrSichV: Ja
- Fügetätigkeiten: Nein
- ausgeschlossen sind Arbeiten an : keine Ausschlüsse
- Dekontamination von LAU- und HBV-Anlagen

verantwortliche sachkundige Person: Matthias Natusch

Überwachung (detailliertere Angaben befinden sich in der Überwachungsakte)

- Gravierende Mängel über die fachlichen Leistungen sind nicht bekannt.
- Werkzeuge, Maschinen und Geräte entsprechen den Anforderungen der genannten Tätigkeiten
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung ist verfügbar.
- Die Lagerung von Anlagenteilen, Ausrüstungen und Halbzeugen ist gewährleistet.
- Der Antragsteller verfügt über alle geforderten Vorschriften, Regeln und Normen.
- Regelmäßig durchgeführte Sicherheitsbelehrungen wurden nachgewiesen.
- Eine Referenzanlage ist zu besichtigen.
- Eine ausreichende Umwelthaftpflichtversicherung wurde nachgewiesen.
- Die erforderlichen Transportbehälter entsprechen den Anforderungen.

Bemerkungen / Hinweise

- keine

Überwachungsergebnis

- Die Firma erfüllt ausreichend die Anforderungen für Fachbetriebe nach § 62 AwSV. Der Überwachungsvertrag wird abgeschlossen.
- Eine Ergänzungsprüfung ist erforderlich.
- Die fehlenden Nachweise sind bis zum _____ vorzulegen.

Nächste Überwachungsprüfung: **März 2026**

Berlin, 15.03.2024

Ort, Datum


M. Eng. Nico Rehork
AwSV Sachverständiger


Technische Überwachungsorganisation
TÜ-SERVICE
Anlagentechnik
08